

Отчет
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
в БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка-детский сад №291»
по адресу ул. Куйбышева д.142а

№	Наименование мероприятий/пункт предписания	Срок исполнения/ отметка о выполнении	Примечание
1.	В помещении электрощитовой установить противопожарные двери 2-го типа п. 224/1/1	до 01.04.2022г.	Подана заявка на финансирование

Отчет
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
в БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка-детский сад №291»
по адресу ул. Декабристов д.141

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения/ отметка о выполнении	Примечание
1.	В помещении электрощитовой установить противопожарные двери 2-го типа п. 225/1/1	до 01.04.2022г.	Подана заявка на финансирование
2.	Установить систему автоматической пожарной сигнализации в складе (литера Б) п. 225/1/2	до 01.04.2022г.	Выполнено
3.	Увеличить ширину основного эвакуационного выхода, ведущего из здания наружу п. 225/1/3	до 01.04.2022г.	Подана заявка на финансирование