

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 196

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад.
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644046, г. Омск, ул. Декабристов, 141,
тел. 32- 53- 80, e-mail: detsad291@mail.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 947,2 кв.м;
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3565 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1986, год последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 01.07.2017г.,
капитального – 01.06.2025.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции
учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской
области, органа местного самоуправления Омской области, юридического
лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное
дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития
ребенка – детский сад № 291»; БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка –
детский сад № 291».
- (полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644046, г. Омск, ул.
Куйбышева, 142 А, тел. 53- 42- 13, e-mail: detsad291@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,
собственность (*нужное подчеркнуть*).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное*
подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная,
муниципальная(*нужное подчеркнуть*).
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): департамент образования
Администрации города Омска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 644043, г. Омск,
ул. Карла Либкнехта, д.33, тел. (3812) 20-11-92, obrazovanie@admomsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная
защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура,

транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений(*нужное подчеркнуть*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития(*нужное подчеркнуть*).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 204, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом со стороны ул. Карла Маркса от остановки «Цирк» до остановки «Степная» троллейбусом 3, маршрутным такси 317, 568, 358, 368. Со стороны Левобережья с остановки «Универсам» до остановки «Степная» автобусами 8, 44, 64, маршрутным такси 99, 362. Со стороны пос. Чкаловский автобусом 73,80 маршрутным такси 99, 359, 568, 306, 317. Со стороны Московки-1 от остановки «пос Южный» до остановки «Степная» автобусами 95, 20, 115, 124, маршрутным такси 99, 362. С остановки «3-я Железнодорожная» до остановки «Степная» автобусом 33.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть, автобус 33, 95

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 375 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, отсутствует(*нужное подчеркнуть*).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*), бордюры, дефекты покрытия.

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3,4,5,11,12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		3,4,5,6,7,11,12
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		8,9,10,13
5	Жилые помещения	-		
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		15,16,13
7	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		17
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с

нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов(по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)
в настоящее время доступен условно - ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.09.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2. В результате проведения после 01.09.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1				
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		1. Пути движения к зоне обслуживания обозначить контрастной полосой (на стене). 2. Адаптировать не менее одной группы для инвалидов различной категорий. 3. Расширить дверные проемы в педагогический	4 кв 2022 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
				кабинет, музыкальный зал, медицинский кабинет в группу. Ширина дверного проема должна быть 90 см, порог не должен превышать 0,014 м. 4. Понизить пороги внутри всех групп.(включая приемную, спальни). Порог не должен превышать 0,014 м	
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата		1		Произвести инструктаж сотрудников учреждения об обслуживании инвалидов, разработать технологию обслуживания	4 кв.2017
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами		1		Произвести инструктаж сотрудников учреждения об обслуживании инвалидов, разработать технологию обслуживания	4 кв 2017
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг		1		Разработать положение и инструкцию об оказании ситуационной помощи инвалидам	4 кв.2017

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		<ol style="list-style-type: none"> 1 Рекомендуется на пути следования к объекту установить указатели и, информацию об объекте. 2 Следует применять ручку на калитке, которая должны иметь форму, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой, без усилий на высоте 0,85 м 3 Выложить асфальт, выровнять поверхность для доступности передвижения маломобильных групп людей. Оборудовать бордюрный пандус. Уклон должен быть не более 1:12. предусмотреть колесоотбойники. 4 Обустроить детскую площадку. Оборудовать бордюрный пандус. Уклон должен быть не более 1:12. предусмотреть колесоотбойники. 5 Оборудовать место для стоянки автотранспорта инвалидов, социального такси. 10% мест (но не менее одного 	4 кв.2022 г

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
				места), не далее 50 м от учреждения. Оборудовать дорожными знаками и разметкой на асфальте. Размер стоянки 6.0x3.6м, куда входят место для автомобиля (4,8x2.4м)и дорожка движения кресла-коляски между специально-парковочными местами размером 1.2 м, дорожный знак на высоте 1,5м	
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		<p>Центральный вход: Адаптировать центральный вход для МГН Адаптация не менее 1 входа в учреждение</p> <p>1. Вдоль обеих сторон наружной лестницы следует установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м и дополнительно 0,7 м, завершающие горизонтальные поручни должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. Крайние ступени лестницы должны быть окрашены в контрастный цвет.</p> <p>2.Расширить входную площадку. Размер площадки должен быть 2,20 мx2,20м. При необходимости установить противоскользящее покрытие, аварийное освещение. Установить водосток, навес.</p>	4 кв. 2022

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
				<p>3. Перед лестницей следует устанавливать кнопку вызова на высоте от 0,85 м до 1 м от уровня земли.</p> <p>4. Установить двери тамбура со смотровыми панелями ширина рабочей створки должна быть 90см. Порог не должен превышать 1,4 см. Предусмотреть смотровые панели на входной двери, понизить порог, не должен превышать 0,014 м. Необходимо установить на смотровых панелях наружных дверях (маркировку в виде желтого круга) и дверях тамбура яркую контрастную маркировку в виде желтого круга. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета</p> <p>5. Установить пандус на наружную лестницу с уклоном 1:20.(при высоте входной площадки 20см допускается увеличение уклона до 1:10) Ширина между поручнями должна быть 0,9 – 1 м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м. Установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м, выступающие за марш лестницы на 0,3 м и имеющие нетравмоопасное завершение.. Следует предусмотреть колесоотбойники по краям высотой</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
				<p>не менее 0,05м,контрастным цветом выделить поручни и колесоотбойные устройства. Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0-9,0м., не менее 1,5м Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или повороте должна иметь размер не менее 1,5м по ходу движения, а на винтовом- не менее 2,0м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м.</p> <p>6. Контрастным цветом выделить поручни пандуса и колесоотбойники</p> <p>7. Расширить тамбур. Глубина тамбура при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 м, при ширине не менее 1,5 м.</p> <p>Дополнительные входы:</p> <p>1. Рекомендуется вдоль обеих сторон лестниц применять ограждения с поручнями, завершающие горизонтальные поручни должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. Высота поручней должна быть 0,70 м и 0,90м. Ширина открытой лестницы</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
				<p>должна быть не менее 1,35м Выделить контрастным цветом краевые ступени и поручни.</p> <p>2. Рекомендуется размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 x 2,0 м или 1,5 x 1,85 м</p> <p>3. Рекомендуется понизить пороги, они не должны превышать 0,014 м</p> <p>4. Рекомендуется в полотнах наружных дополнительных входов-дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.</p> <p>5. Входная площадка должна иметь навес и водоотвод</p>	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Внутри здания оборудовать стрелки-указатели навигации по направлению к центральному входу.	4 кв 2022

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
				Размещение системы информации на объекте для различных категорий инвалидов	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Таблички при входе в здание, в местах общего пользования продублировать рельефными знаками на высоте от 1,35м.	4 кв.2022
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1				
4.6. Сменные кресла-коляски	1				
4.7. Поручни		1		Наружные лестницы: краевые ступени и поручни выделить цветом. Оборудовать дополнительный поручень на высоте- (0,7 м Поручни должны выступать за марш лестницы на 0,3 м и быть нетравмоопасными диаметром 0,04 до 0,06 м.	4 кв.2022
4.8. Пандусы		1		Оборудовать пандус. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%) Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь горизонтальные площадки размером не	4 кв.2022

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
				<p>менее 1,5х1,5 м.</p> <p>По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 0,05 м.</p> <p>Окрасить контрастным цветом площадки в начале и конце пандуса. Допускается для выявления граничащих поверхностей применение световых маячков или световых лент.</p> <p>Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), дополнительно и на высоте 0,7 м.</p> <p>Поручень перил с внутренней стороны должен быть непрерывным по всей высоте.</p> <p>Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Поручни и колесоотбойники выделить контрастным цветом.</p>	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Ширина дверного проема в туалетную комнату, в приемную должна быть не менее 0,9м. Порог не должен превышать 0,014м. предусмотреть крючки для одежды, костылей и других принадлежностей Организовать ситуационную помощь.	4 кв.2022
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		1.Двери в коридоре на первом этаже: расширить до 0,9м. Понизить пороги до 0,014 м. 2.Оборудование поручнями наружной лестницы 3.Рекомендуется вдоль обеих сторон внутренней лестницы устанавливать поручни на высоте 0,85-0,92см и 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стене, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. 4.Поручни и крайние ступени на пути эвакуации должны быть выделены контрастным цветом, либо рекомендуется кромки ступеней лестниц окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты.	4 кв.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1			4 кв.2022
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1		Разработать технологию (положение и инструкцию) обслуживания инвалидов	4 кв.2022
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			Свои проценты		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника		1		Разработать технологию (положение и инструкцию) обслуживания инвалидов	4 кв.2022
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			<u>Свои проценты</u>		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Проинструктировать персонал.	4 кв.2022
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			<u>Свои проценты</u>		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			-		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			-		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			-		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			-		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			-		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			-		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			Свой проценты		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с			Свой		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			проценты		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			Свои проценты		

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт (зона ответственности Городская Администрация)
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2017-2025гг

в рамках исполнения п.3.6 Паспорта доступности от 20.01.2017

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации «ДЧВ»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):

Согласование с Департаментом образования Администрации города Омска

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата :<http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "24" июня 2016 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "28" декабря 2016 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "___" _____ 20__ года № ____.(протокол сами)

Руководитель

(подпись)

МП

(инициалы, фамилия)

Дата " 20 "января 2017 года

