

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru; <http://55.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 190/ПВ «06» марта 2025г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области 10 лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001

(место выдачи предписания)

Шестаковой Татьяной Александровной – главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения; Железняк Верой Александровной – главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора;

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении обязательного профилактического визита в отношении: бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 291», ИНН 5504050070, ОГРН 1025500983562, 644046, Омская область, город Омск, ул. Куйбышева, д. 142 А; 644046, Омская область, город Омск, ул. Декабристов, д. 141.

указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований

по адресу: 644046, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 142А

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

п. 3.1.7 – в старшей группе «Золотая рыбка» в туалетной унитазы не оборудованы кабинами с дверями, в подготовительной группе «Буратино» в туалетной кабины не оборудованы дверями;
п. 2.5.2. – в складском помещении пищеблока и тамбуре загрузочной выявлены значительные дефекты пола (сколы, трещины облицовочной метлахской плитки);

п. 2.5.3. - имеются дефекты отделки на стенах и потолках: в складском помещении пищеблока и тамбуре загрузочной на стенах дефекты покраски, осыпается, трескается, на потолке дефекты побелки – трещины, осыпается; на пищеблоке со стен отходит облицовочная плитка, имеются сколы;

п. 2.7.2. п. 2.11.7. – в музыкальном зале (2 окна), в спортивном зале (3 окна), на пищеблоке (5 окон), в прачечной (3 окна), в группе «Золотая рыбка» (в спальне - 2, в игровой -1, туалете -1, приемной -2 окна), в группе «Сказка» (в игровой -1, туалете -1, приемной 1, в спальне -1 окно), в группе «Теремок» (в спальне -1, игровой – 1, туалетной -1, приемной -2 окна), в группе «Чиполлино» (в приемной -1, игровой -2, спальне -3, туалетной -1 окно), в группе «Колобок» (в игровой -1, приемной -1, туалете -1, в спальне -1 окно), в группе «Незабудка» (в спальне -3, в игровой -2 окна), в группе «Буратино» (в приемной -3 окна), на лестничных маршах -5 окон, в коридорах -5 окон – окна деревянные, не открываются, их конструкция не обеспечивает проведение проветривания, подоконники имеют дефекты поверхности в виде трещин, дефекты покраски, что не позволяет проводить влажную ежедневную и генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.7.4. - не работает приточно-вытяжная система вентиляции в прачечной;

п. 2.4.6.2. - на пищеблоке для приготовления вторых блюд используются алюминиевые баки, вместо посуды, выполненной из нержавеющей стали;

п. 2.9.5. - в 1 пробе смывов, в группе «Колокольчик» (дверная ручка группы), обнаружены яйца *E.vermicularis* (при допустимых величинах – не допускается), что подтверждается результатами лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»

протоколом испытаний №3787 от 20.02.2025г., экспертным заключением №1292 ЭО/Л от 25.02.2025г.;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32:

п. 8.1.2.3. - согласно протоколам испытаний готовых блюд на калорийность от 27.02.2025 г. №№ 4758, 4792, экспертному заключению от 03.03.2025г. № 1491 ГД/Л выданного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», энергетическая ценность, установленная лабораторным путем, с учетом перерасчета на вес порции, ниже величин, полученных расчетным путем и составляет (-10,64%); содержание белков и углеводов, установленное лабораторным путем с учетом перерасчета на вес порции, ниже величин, полученных расчетным путем (-14,11%) и выходит за пределы допустимых значений. Предел допустимых отклонений составляет +/-5%;

по адресу: 644046, г. Омск, ул. Декабристов, д. 141

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

п. 2.5.3. в бассейне облицовочная плитка чаши имеет дефекты в виде трещин, сколов, на стенах в помещении с чашей бассейна имеются дефекты отделки облицовочной плитки в виде сколов, трещин, частично отстает от стен, местами отсутствует; на пищеблоке плитка на стенах имеет дефекты, сколы, трещины, частично отсутствует; в прачечной на стенах дефекты плитки (сколы, трещины), что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.5.2. - в помещениях пищеблока и прачечной плитка на полу имеет множественные механические повреждения, сколы, трещины, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.7.2. п. 2.11.7. - в музыкальном зале - 2 окна, на пищеблоке - 6 окон, в прачечной - 2 окна, в помещениях бассейна - 6 окон, в группе «Винни-Пух» (в туалетной -1, в приемной - 1 окно), в группе «Белоснежка» (в спальне, в туалетной, приемной по 1 окну), в группе «Зайчик» (в туалетной -2 окна, в спальне - 1 окно), в группе «Красная шапочка» (в спальне -3, в туалетной - 2 окна), на лестничных маршах - 2 окна - окна деревянные, не открываются, их конструкция не обеспечивает проведение проветривания, подоконники имеют дефекты поверхности в виде трещин, дефекты покраски, что не позволяет проводить влажную ежедневную и генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.4.6.2. - на пищеблоке для приготовления первого и третьего блюда используются алюминиевые баки, вместо посуды, выполненной из нержавеющей стали;

644046, г. Омск, ул. Куйбышева, 142 А, 644046, г. Омск, ул. Декабристов, д. 141

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

п. 2.7.4. - не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;

п. 2.9.2. - при отсутствии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность осуществляется медицинское обслуживание воспитанников детского сада, что подтверждается наличием журнала инфекционной заболеваемости, медицинской документации воспитанников, медикаментов.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, ч. 1-3 ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения	Срок
-------	--	------

	нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно - правовую акт	исполнения
644046, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 142А		
	В старшей группе «Золотая рыбка», в подготовительной группе «Буратино» туалетные комнаты оборудовать кабинами с дверями - п. 3.1.7. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: туалетные комнаты оборудовать отдельно для мальчиков и девочек, установить отдельные кабины с дверями.	14.02.2026г.
	Привести в рабочее состояние приточно-вытяжную систему вентиляции в прачечной - 2.7.4. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести осмотр, выявить причину неисправности и устранить ее или заменить систему вентиляции.	14.02.2026г.
	Заменить окна в помещениях: в музыкальном зале (2 окна), в спортивном зале (3 окна), на пищеблоке (5 окон), в прачечной (3 окна), в группе «Золотая рыбка» (в спальне - 2, в игровой - 1, туалете - 1, приемной - 2 окна), в группе «Сказка» (в игровой - 1, туалете - 1, приемной - 1, в спальне - 1 окно), в группе «Теремок» (в спальне - 1, игровой - 1, туалетной -1, приемной -2 окна), в группе «Чиполлино» (в приемной - 1, игровой - 2, спальне - 3, туалетной -1 окно), в группе «Колобок» (в игровой - 1, приемной - 1, туалете -1, в спальне - 1 окно), в группе «Незабудка» (в спальне - 3, в игровой - 2 окна), в группе «Буратино (в приемной - 3 окна), на лестничных маршах - 5 окон, в коридорах - 5 окон – в соответствии с требованиями п. 2.7.2., 2.11.7. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести замену оконных блоков и подоконников, выполнить отделку материалами, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, обеспечить возможность проведения проветривания помещений.	14.02.2026г.
	Выполнить отделку потолка и стен - в складском помещении пищеблока и тамбуре загрузочной, на пищеблоке отделку стен - в соответствии с требованиями - п. 2.5.3. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести ремонтные работы по устранению дефектов облицовочной плитки (заменить плитку), дефектов покраски и побелки, провести покраску потолка и стен материалами, допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	14.02.2026г.

	Устранить дефекты и повреждения напольного покрытия: в складском помещении пищеблока и тамбуре (коридоре) загрузочной - п. 2.5.2. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести ремонтные работы по устранению дефектов и повреждений напольного покрытия (заменить плитку) и обеспечить возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	14.02.2026г.
	На пищеблоке заменить посуду для приготовления вторых блюд – п. 2.4.6.2. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: заменить посуду для приготовления вторых блюд на посуду, выполненную из нержавеющей стали.	14.02.2026г.
	Обеспечить калорийность (энергетическую ценность) готовых блюд в соответствии с требованиями - п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: приготовление блюд осуществлять в соответствии с технологическими картами.	05.05.2025г.
	В БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - Детский сад №291» (г. Омск, ул. Куйбышева, 142А), обеспечить качественное проведение дезинвазии поверхностей в группе «Колокольчик» - п.2.9.5. СП 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести дезинвазию поверхностей в группе «Колокольчик» средствами эффективными в отношении яиц и личинок гельминтов, цист (ооцист) кишечных патогенных простейших.	05.05.2025г.
644046, г. Омск, ул. Декабристов, д. 141		
	Выполнить отделку стен в помещениях бассейна - в соответствии с требованиями - п. 2.5.3. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести ремонтные работы по устранению дефектов облицовочной плитки (заменить плитку), выполнить отделку чаши бассейна и стен материалами, допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	14.02.2026г.
	Выполнить отделку стен - в помещениях пищеблока и прачечной - в соответствии с требованиями - п. 2.5.3. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести ремонтные работы по устранению дефектов облицовочной плитки	14.02.2026г.

	(заменить плитку), выполнить отделку стен материалами, допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	
	Устранить дефекты и повреждения напольного покрытия в помещениях пищеблока и прачечной - п. 2.5.2. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести ремонтные работы по устранению дефектов и повреждений напольного покрытия (заменить плитку) и обеспечить возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	14.02.2026г.
	Заменить окна в помещениях: в музыкальном зале – 2 окна, на пищеблоке - 6 окон, в прачечной -2 окна, в помещениях бассейна – 6 окон, в группе «Винни-Пух» (в туалетной -1, в приемной – 1 окно), в группе «Белоснежка» (в спальне, в туалетной, приемной по 1 окну), в группе «Зайчик» (в туалетной -2 окна, в спальне – 1 окно), в группе «Красная шапочка» (в спальне -3, в туалетной – 2 окна), на лестничных маршах – 2 окна - в соответствии с требованиями п. 2.7.2., 2.11.7. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести замену оконных блоков и подоконников, выполнить отделку материалами, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, обеспечить возможность проведения проветривания помещений.	14.02.2026г.
	На пищеблоке заменить посуду для приготовления первых и третьих блюд – п. 2.4.6.2. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: заменить посуду для приготовления первых и третьих блюд на посуду, выполненную из нержавеющей стали.	14.02.2026г.
по адресу: 644046, г. Омск, ул. Куйбышева, 142А; 644046, г. Омск, ул. Декабристов, 141		
	Провести обследование технического состояния системы вентиляции – п. 2.7.4. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести обследование - ревизию, очистку, а так же контроль эффективности системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха. Обследование проводить не реже 1 раза в 10 лет.	14.02.2026г.
	Обеспечить получение санитарно-эпидемиологического заключения на медицинские кабинеты - п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: пройти	14.02.2026г.

экспертизу и получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность.	
--	--

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 291», 644046, Омская область, город Омск, ул. Куйбышева, д. 142 А.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Контролируемое лицо вправе предоставить сведения, позволяющие визуально оценить устранение нарушений обязательных требований санитарного законодательства в предписании. Например: акты выполненных работ, фото-видео материалы, подтверждающие проведение работ по устранению дефектов на стенах и потолках, на полу; акты выполненных работ по устранению неисправности и /или замене приточно-вытяжной вентиляции в прачечной; сведения (документы, акты) подтверждающие проведение обследования технического состояния системы вентиляции; акты выполненных работ, фото-видео материалы, подтверждающие замену окон, оборудованию туалетных комнат кабинами; сведения, документы фотоматериалы, подтверждающие замену посуды на пищеблоке; документы подтверждающие получение санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность; документы, сведения, подтверждающие качественное проведение дезинвазии поверхностей в группе «Колокольчик».

перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены, в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований

Сведения о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области на электронный адрес: grn@55.rospotrebnadzor.ru, с досылком на бумажном носителе по адресу ул. 10 Лет Октября, д.98, г. Омск, 644001 в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (ГИС ТОР КНД: <https://knd.gosuslugi.ru>).

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в досудебном порядке, предусмотренном Главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в судебном порядке – в соответствии с Главой 24 АПК РФ и Главой 22 Кодекса административного судопроизводства РФ.

Обжалование предписания не приостанавливает его действие, за исключением оснований, установленных в ч.9 ст.40, ч.7 ст. 90.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Шестакова Т. А.

(должность, фамилия, составившего предписание)

Главный специалист-эксперт

отдела эпидемиологического надзора Железняк В.А.

(должность, фамилия, составившего предписание)


подпись


подпись

С предписанием ознакомлен(а) «6» марта 2025 г.

 
(подпись) (инициалы и фамилия)

Копия предписания об устранении выявленных нарушений направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).