



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

№ 23/ПВ

644001, г. Омск, ул., 10 Лет Октября, 98  
(место выдачи предписания)

«02» февраля 2024 г.

Мною, Субач Ириной Алексеевной, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения  
фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 291». ИНН 5504050070; ОГРН 1025500983562. 644046, г. Омск, ул. Куйбышева, 142 А; 644046, г. Омск, ул. Декабристов, 141.

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. ст. 28 ч. 1.
2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.5.2.; 2.5.3.; 2.7.2.; 2.8.3.; 2.7.4.
3. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п. 818 глава VIII, 817 глава VIII, 823 глава VIII, п.822 глава VIII.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

Здание по адресу: 644046, г. Омск, ул. Куйбышева, 142 А: выявлены значительные дефекты пола на складе пищеблока, на пищеблоке со стен отходит облицовочная плитка, окна в помещениях: прачечная, пищеблок, изолятор, спортивный зал, музыкальный зал, старшая группа Буратино (приемная), средняя группа Золотая рыбка (приемная, игровая, туалет, спальня), средняя группа Сказка (приемная, игровая, туалет, спальня), подготовительная Теремок (приемная, игровая, туалет, спальня), подготовительная Чиполлино (приемная, игровая, туалет, спальня), 1 младшая группа Колобок (приемная, игровая, туалет, спальня), 2 младшая группа Незабудка (игровая, спальня) деревянные, с дефектами, их невозможно мыть и проводить проветривание, не работает приточно-вытяжная система вентиляции в прачечной. Не обеспечен контроль за проведением 2 раза в год иммунодиагностики туберкулеза ребёнку, не вакцинированному против туберкулеза по причине отказа родителей от иммунизации ребенка: М.А.Ю., 2017г.р., из сведений медицинской карты ребёнка предоставлены результаты лабораторного метода диагностики Т-SPOT от 25.04.2022г., 07.12.2022г., 29.07.2023г., справка от врача фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом не предоставлена. Последнее посещение детского сада 26.01.2023г. Не пройдена очередная туберкулинодиагностика (в 2022г., 2023г.) и не предоставлена справка от врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом подлежащим ребёнком: Б.Е.В. 2019г.р., из сведений медицинской карты ребёнка предоставлен результат лабораторного метода диагностики Т-SPOT от 29.06.2023г., последнее посещение детского сада 26.01.2023г, санитарно-техническое состояние

помещения изолятора не соответствует требованиям законодательства (на потолке, стенах трещины, отслоившаяся покраска).

Здание по адресу: 644046, г. Омск, ул. Декабристов, 141.

со стен фасада здания, где расположен бассейн, отошёл штукатурный слой, в бассейне облицовочная плитка чаши пронизана продольной трещиной, плитка отходит от стен; выявлены значительные дефекты пола на пищеблоке, в прачечной, на пищеблоке со стен отходит облицовочная плитка; окна в помещениях: прачечная, музыкальный зал, пищеблок, медицинский блок (кабинет врача, процедурный, изолятор), бассейн, 2 младшая группа Зайчик (спальня, туалет), 2 младшая группа Белоснежка (спальня, туалет, приемная), старшая группа Красная шапочка (туалет, спальня), старшая группа Винни-Пух (туалет, приемная) деревянные, не открываются, их конструкция не обеспечивает проведения проветривания; остекление окон нарушено, обнаружены трещины, в результате чистку оконных стекол проводить невозможно. Не направлен в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту на консультацию в медицинскую противотуберкулёзную организацию дети с впервые выявленной положительной реакцией, не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулёза:

-К.Р.А.2018 г.р., из сведений медицинской карты ребёнка проба Манту от 21.08.2023 года-папула 7 мм, последнее посещение детского сада 29.01.2024 года. Санитарно-техническое состояние помещения изолятора не соответствует требованиям законодательства (на потолке, стенах трещины, отслоившаяся покраска).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
Здание по адресу: 644046, г. Омск, ул. Куйбышева, 142 А		
1.	Устранить дефекты пола на складе пищеблока. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.5.2.	02.02.2025г.
2.	Выполнить ремонт стен на пищеблоке. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3.	02.02.2025г.
3.	Выполнить замену окон в помещениях: прачечная, пищеблок, изолятор, спортивный зал, музыкальный зал, старшая группа Буратино (приемная), средняя группа Золотая рыбка (приемная, игровая, туалет, спальня), средняя группа Сказка (приемная, игровая, туалет, спальня), подготовительная Теремок (приемная, игровая, туалет, спальня), подготовительная Чиполлино (приемная, игровая, туалет, спальня), 1 младшая группа Колобок (приемная, игровая, туалет, спальня), 2 младшая группа Незабудка (игровая, спальня). Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.7.2.; 2.8.3.	02.02.2025г.
4.	Привести в рабочее состояние приточно-вытяжную систему вентиляции в прачечной. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.7.4.	02.02.2025г.
5.	Обеспечить контроль за проведением 2 раза в год пробы Манту детям, не вакцинированным против туберкулеза по медицинским противопоказаниям, а также по причине отказа родителей от иммунизации ребенка, начиная с 6-месячного возраста и до получения ребенком прививки против туберкулеза. Основание: СанПиН 3.3686-21 п.818 глава VIII.	02.02.2025г.
6.	Обеспечить контроль прохождения иммунодиагностики в целях раннего выявления туберкулёза (1 раз в год) у воспитанников учреждения. Основание: СанПиН 3.3686-21 п.817 глава VIII.	02.02.2025г.

7.	Обеспечить допуск в образовательное учреждение детей, которым не проводилась туберкулинодиагностика при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом. Основание: СанПиН 3.3686-21 п.823 глава VIII.	02.02.2025г.
8.	Обеспечить отделку помещения изолятора в соответствии с требованиями законодательства. СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3.	02.02.2025г.
Здание по адресу: 644046, г. Омск, ул. Декабристов, 141		
9.	Выполнить ремонт фасада здания, где расположен бассейн. Основание: Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 28 ч.1.	02.02.2025г.
10.	Выполнить ремонт стен бассейна с заменой облицовочной плитки. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3.	02.02.2025г.
11.	Устранить дефекты пола на пищеблоке, в прачечной. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.5.2.	02.02.2025г.
12.	Устранить дефекты стен пищеблока. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3.	02.02.2025г.
13.	Выполнить замену окон в помещениях: бассейн, прачечная, музыкальный зал, пищеблок, медицинский блок (кабинет врача, процедурный, изолятор), 2 младшая группа Зайчик (спальня, туалет), 2 младшая группа Белоснежка (спальня, туалет, приемная), старшая группа Красная шапочка (туалет, спальня), старшая группа Винни-Пух (туалет, приемная). Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.7.2.; 2.8.3.	02.02.2025г.
14.	Обеспечить направление в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту на консультацию в медицинскую противотуберкулёзную организацию для заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом, следующие категории детей: -с впервые выявленной положительной реакцией (папула 5 мм и более), не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза. Основание: СанПиН 3.3686-21 п.822 глава VIII.	02.02.2025г.
15	Обеспечить отделку помещения изолятора в соответствии с требованиями законодательства. СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3.	02.02.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 291». 644046 г. Омск ул. Куйбышева 142 А; 644046 г. Омск ул. Декабристов 141.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания (эл. адрес: [grp@55.rospotrebnadzor.ru](mailto:grp@55.rospotrebnadzor.ru) или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела  
по надзору за условиями воспитания,  
обучения и питанием населения

(должность лица, составившего  
предписание)

\_\_\_\_\_ (подпись)

И.А. Субач

\_\_\_\_\_ (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «02» февраля 2024 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_

Копия предписания об устранении выявленных нарушений направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).