

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

644001, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 98

Тел/факс: (3812) 32-60-32 E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)



Мероприятие по контролю КНМ 55250041000117145286 от «06» февраля 2025г.

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 513/ВП

“ 14 ” февраля 2 5

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

(должность лица, составившего предписание)

Субач Ириной Алексеевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия внепланового инспекционного визита

на основании выписки о проведении внепланового инспекционного визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «06» февраля 2025г. № 513/ВП в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 291». ИНН 5504050070; ОГРН 1025500983562, 644046, г. Омск, ул. Куйбышева, 142 А; 644046, г. Омск, ул. Декабристов, 141.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 28 п. 1;
2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28: п. 2.5.2.; 2.5.3.; 2.7.4.; 2.7.2.; 2.8.3.

Здание по адресу: 644046, г. Омск, ул. Куйбышева, 142 А

п. 1. не устранены дефекты пола на складе пищеблока (п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20);

п. 2. на пищеблоке не выполнен ремонт стен (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20);

п. 3. не выполнена замена окон в помещениях: прачечная, пищеблок, изолятор, спортивный зал, музыкальный зал, старшая группа Буратино (приемная), средняя группа Золотая рыбка (приемная, игровая, туалет, спальня), средняя группа Сказка (приемная, игровая, туалет, спальня), подготовительная Теремок (приемная, игровая, туалет, спальня), подготовительная Чиполлино (приемная, игровая, туалет, спальня), 1 младшая группа Колобок (приемная, игровая, туалет, спальня), 2 младшая группа Незабудка (игровая, спальня) (п. 2.7.2.; 2.8.3. СП 2.4.3648-20);

п. 4. не приведена в рабочее состояние приточно-вытяжная система вентиляции в прачечной (п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20).

Здание по адресу: 644046, г. Омск, ул. Декабристов, 141

п. 9. не выполнен ремонт фасада здания, где расположен бассейн (ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ ст. 28 п.1.);

п. 10. не выполнен ремонт стен бассейна с заменой облицовочной плитки (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20);

п. 11. не устранены дефекты пола на пищеблоке, в прачечной (п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20);

п. 12. не устранены дефекты стен пищеблока (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20);

п. 13. не выполнена замена окон в помещениях: бассейн, прачечная, музыкальный зал, пищеблок, медицинский блок (кабинет врача, процедурный, изолятор), 2 младшая группа Зайчик (спальня, туалет), 2 младшая группа Белоснежка (спальня, туалет, приемная), старшая группа Красная шапочка (туалет, спальня), старшая группа Винни-Пух (туалет, приемная) (п. 2.7.2.; 2.8.3. СП 2.4.3648-20).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 291». ИНН 5504050070; ОГРН 1025500983562. (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
Здание по адресу: 644046, г. Омск, ул. Куйбышева, 142 А		
1.	Устранить дефекты пола на складе пищеблока. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.5.2.	14.02.2026г.
2.	Выполнить ремонт стен на пищеблоке. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3.	14.02.2026г.
3.	Выполнить замену окон в помещениях: прачечная, пищеблок, изолятор, спортивный зал, музыкальный зал, старшая группа Буратино	14.02.2026г.

	(приемная), средняя группа Золотая рыбка (приемная, игровая, туалет, спальня), средняя группа Сказка (приемная, игровая, туалет, спальня), подготовительная Теремок (приемная, игровая, туалет, спальня), подготовительная Чиполлино (приемная, игровая, туалет, спальня), 1 младшая группа Колобок (приемная, игровая, туалет, спальня), 2 младшая группа Незабудка (игровая, спальня). Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.7.2.; 2.8.3.	
4.	Привести в рабочее состояние приточно-вытяжную систему вентиляции в прачечной. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.7.4.	14.02.2026г.
Здание по адресу: 644046, г. Омск, ул. Декабристов, 141 13.02.2026г.		
9.	Выполнить ремонт стен фасада здания, где расположен бассейн. Основание: Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 28 п.1.; СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3.	14.02.2026г.
10.	Выполнить ремонт стен бассейна с заменой облицовочной плитки. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3.	14.02.2026г.
11.	Устранить дефекты пола на пищеблоке, в прачечной. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.5.2.	14.02.2026г.
12.	Устранить дефекты стен пищеблока. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3.	14.02.2026г.
13.	Выполнить замену окон в помещениях: бассейн, прачечная, музыкальный зал, пищеблок, медицинский блок (кабинет врача, процедурный, изолятор), 2 младшая группа Зайчик (спальня, туалет), 2 младшая группа Белоснежка (спальня, туалет, приемная), старшая группа Красная шапочка (туалет, спальня), старшая группа Винни-Пух (туалет, приемная). Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.7.2.; 2.8.3.	14.02.2026г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (эл. адрес: grp@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 291». ИНН 5504050070; ОГРН 1025500983562 (должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание ~~з~~ может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

И. А. Субач
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» февраля 2025г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
